

Відомість робочих креслень основного комплекту

Аркуш	Назва	Примітки
ГПЗ-1	Загальні дані (початок)	
ГПЗ-2	Загальні дані (продовження)	
ГПЗ-3	Загальні дані (закінчення)	
ГПЗ-4	План газопроводів Г 1, Г2	
ГПЗ-5	Поздовжній профіль газопроводів Г 1, Г2	
ГПЗ-6	Фрагмент фасаду навчального корпусу №21	

Показники по робочих кресленнях

Назва будівлі (споруди)	Внутрішній об'єм опалювальної, м³	Назва агрегату	кількість	Витрата газу на агрегат, м³/год	Витрата газу підсумкова м³/год	Тиск газу, кПа	Примітки
Котельня в корпусі №21	212,8	Котел газований водогрійний VISSMANN VITOPLEX 200Sx2 560кВт з пальником Weishaupt WM-G10/3-AZMR2 110-1000кВт	3	67,7	203,1	20,0	

Державні стандарти, креслення типових конструкцій, виробів та вузлів, на які є посилення у робочих кресленнях, а також проекти масового застосування тимчасових будівель та споруд, згідно чинних державних будівельних норм України до складу робочої документації не входять і замовнику не видаються (ДБН А 2.2-3-2004 п. 7-10).

Зам.інв.№	Підпис і дата	Інв.№ ориг.
-----------	---------------	-------------

Відомість документів, на які посиляються та які додаються

Позначення	Назва	Примітки
І. Документи, на які посиляються		
ДБН В.2.5-20-2001	Газопостачання	
ДНАОП 0.00-1.20-98	Правила безпеки систем газопостачання України	
ДБН А.3.1-3-94	Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	
СНИП III-4-80*	Техника безпеки в будівництві	
НАПБ А.01.001-95	Правила пожежної безпеки України	
ГОСТ 9.602-89	ЕСКЗ. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии	
ГОСТ 10704-91	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент	
ГОСТ 10705-80	Трубы стальные электросварные. Технические условия	
ДСТУ Б В.2.7-73-98	Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов. Технические условия	
-	Правила подачи та використання природного газу в народному господарстві України	
Серія 5.905-8	Узлы и детали крепления газопроводов	
Серія 5.905-12	Установка контрольно-измерительных приборов систем газо-снабжения городов, населенных пунктов, промышленности	
Серія 5.905-15	Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов (подземных и надземных)	
Комплекс 7373-3 Т.П. г. Вильнюс	Типовые детали уплотнения вводов инженерных сетей	
РСН 358-91	Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов	
ТЗОВ "Ельпласт-Львів Львівська обл. м.Городок	Деталі з'єднувальні та переходи ПЕ труб при будівництві трубопроводів	
2. Документи, які додаються		
№19/3053-08 (зміни 10) від 26.04.2010р.	Технічні умови на газифікацію ВАТ "Львівгаз"	
2703-ГПЗ.С	Специфікація виробів, матеріалів та обладнання	

				2703 - ГПЗ		
Зм	кільк.	Арк.	Недолк.	Підпис	Дата	Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі №21 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Самчука, 14 в м. Львові
Директор					2010	
Г.П.						
Проект.						
Перевір.						
Н.контр.						Зовнішні газопроводи
						Загальні дані (початок)
						НУ "Львівська політехніка" ЛКО "ПОЛІТЕХНІКА" Ліцензія АВ № 192790