

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ "АТМ"
("Автоматизація підвальної котельні")

Аркуш	Назва	Примітка
1	Загальні дані (початок)	
2	Загальні дані (початок)	
3	Загальні дані (початок)	
4	Схема функціональна автоматизації (початок)	
5	Схема функціональна автоматизації (продовження)	
6	Схема функціональна автоматизації (продовження)	
7	Схема функціональна автоматизації (продовження)	
8	Схема функціональна автоматизації (закінчення)	
9	Схема електрична ЩС-1М, ЩСМ-2У	
10	Схема зовнішніх з'єднань ЩС-1М	
11	Схема зовнішніх з'єднань блоків автоматики котлів (початок)	
12	Схема зовнішніх з'єднань блоків автоматики котлів (закінчення)	
13	План мереж автоматизації (початок)	
14	План мереж автоматизації (закінчення)	
15	План мереж пожежної та охоронної сигналізацій (початок)	
16	План мереж пожежної та охоронної сигналізацій (закінчення)	
17	Структурні схеми пожежної та охоронної сигналізацій	

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Позначення	Назва
ЩС-1М	Щит сигналізації котельні "ЩС-1М"
	Сигналізатор загазованості (газу метану)
	Сигналізатор загазованості (чадного газу)
	Прилад автоматики
	(п - номер позиції по специфікації)
	Мережі автоматики
	(п - номер кабелю по схемі зовнішніх з'єднань)
	Відсікаючий електромагнітний клапан
	Вимикач кінцевий на дверях
	Фольга на вікно
ППС	Прилад пожежної сигналізації
	Сповіщувач пожежної сигналізації димовий
	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний
1/1	№ шлейфа / № сповіщувача
	Кінцевий пристрій
	Оповіщувач світлозвуковий

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ І ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

Позначення	Найменування	Примітка
<u>Документи, на які посилаються</u>		
Київ -2006 рік	Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок (Зміна №1)	
5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
<u>Документи, які додаються</u>		
2703-АТМ.С	Специфікація обладнання	на 5-х арк.

Зам. інв. N
Підпис і дата
Інв. N ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	2703-АТМ			
						Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21			
						Н. У. "Львівська політехніка" по вул. Самчука, 14 в м. Львові			
Директор	ГІП	Туханський	Дума			Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	17
Перевір.	Проект.	Н.контроль	Свобода	Гук	Дума	Автоматизація підвальної котельні. Загальні дані (початок)	НУ "Львівська політехніка" ПКО "ПОЛІТЕХНІКА" Ліцензія АА № 557476		