

Відомість креслень основного комплекту

Аркуш	Назва	Примітки
ГПВ-1	Загальні дані (початок)	
ГПВ-2	Загальні дані (закінчення)	
ГПВ-3	План газопроводів котельного залу	
ГПВ-4	Розріз 1-1	
ГПВ-5	Схема газопроводів	

Основні показники по робочих кресленнях марки ГПВ

Назва приміщення	Об'єм, м ³	Назва агрегату (прилад)	Кількість	Витрата газу, м ³ /год		Тиск газу, Мбар	Примітки
				на агрегат (прилад)	підсумковий		
Котельний зал	212,8	Котел газовий водогрійний VIESSMANN Vitorlex 200SX2 560кВт з палником Weishaupt WM-G10/3-AZMR2 110-1000кВт	3	67,7	203,1	20,0	

Державні стандарти, креслення типових конструкцій, виробів та вузлів, на які є посилання у робочих кресленнях, а також проекти масового застосування тимчасових будівель та споруд, згідно чинних державних будівельних норм України до складу робочої документації не входять і замовнику не видаються (ДБН А.2.2-3-2004 п. 7-10).

Зам.інв.№	Підпис і дата	Інв.№ ориг.
-----------	---------------	-------------

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Позначення	Назва	Примітки
	I. Документи, на які посилаються	
ДБН В.2.5-20-2001	Газопостачання	
ДНАОП 0.00-1.20-98	Правила безпеки систем газопостачання України	
ДБН А.3.1-3-94	Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів	
НАПБ А.01.001-95	Правила пожежної безпеки України	
СНИП II-35-76	Котельные установки	2006р.
Посібник до СНИП II-35-76	Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих та прибудованих котельних установок та встановлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі	Зміна №1 2006р.
СНИП 3.05.05-84	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы	
ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды	
ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	
ГОСТ 4666-75	Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска	
ГОСТ 16037-80	Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры	
ГОСТ 10704-91	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент	
ГОСТ 10705-80	Трубы стальные электросварные. Технические условия	
Серия 5.905-8	Узлы и детали крепления газопроводов	
Серия 5.905-12	Установка контрольно-измерительных приборов систем газоснабжения городов, населенных пунктом, промпредприятий	
Серия 5.905-15 вып. 1	Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов (подземных и надземных)	
Серия 5.905-6	Узлы и детали электросзащиты подземных инженерных сетей от коррозии	
	II. Документи, які додаються	
№19/3058-08 (зміни-10) від 26.04.2010р.	Технічні умови ВАТ "Львівгаз"	
2703-ТМ арк. 4	План котельні на відм. ±0.000	
2703-ТМ арк. 5	Експлікація обладнання	
2703-ТМ арк.20,21,23	План та розрізи котельні (диммоходи)	
2703-А.ТМ арк. 13	План мереж автоматизації	
2703-ОВ арк.	Вентиляція. План котельні	
2703-ГПВ.С	Специфікація виробів, матеріалів та обладнання	

				2703 - ГПВ		
				Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі №21 Національного університету "Львівська політехніка" на вул. Самчука, 14 в м. Львові		
Зм	кільк.	Арк.	Недолк.	Підпис	Дата	
Директор				Тиханський Я		
ГПП				Дума О.		
Проект.				Ковальський		
Перевір.				Снитіна В.		
Н.контр.				Дума О.		
				Загальні дані (початок)		
	Стадія	Аркуш	Аркушів			
	РП	1	5	НУ "Львівська політехніка" ЛКО "ПОЛІТЕХНІКА" Ліцензія АВ № 192790		