



Електроприймач	Умовне позначення на плані														
	Номер по плану	-	-	-	ЩС	K1.1	K1.2	K1.3		K3.1	K3.2	K3.3	K4	K5	
	Тип	-	-	ЯТ-0,25 220/12 В	"ЩС-1М"	"Vitotronic 100"	"Vitotronic 100"	"Vitotronic 100"		LOWARA FC50-11T	LOWARA FC50-11T	LOWARA FC50-11T	LOWARA FCG80-14T	LOWARA FCG50-8T	
	Рн,кВт	1,34	1,4	0,25	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,81	0,81	0,81	2,6	0,51	
	Струм	I н, А	6,1	6,4	1,1	0,45	1,4	1,4	1,4	0,7	2,0	2,0	2,0	5,3	1,2
		I п, А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Назва механізму по плану	Робоче освітлення	Робоче освітлення	Ремонтне освітлення	Щит сигналізації котельні	Контролер котла "Vitoplex-200SX2" №1	Контролер котла "Vitoplex-200SX2" №2	Контролер котла "Vitoplex-200SX2" №3	Каскадний контролер	Насос циркуляційний котловий	Насос циркуляційний котловий	Насос циркуляційний котловий	Насос спарений циркуляційний мережної води	Насос спарений циркуляційний гріючого контуру системи ГВ	

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

						2703-ЕМ.ЕО		
						Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21 Н. У. "Львівська політехніка" по вул. Самчука, 14 в м. Львові		
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата			
						Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21		
						РП	4	
Перевір.	Свобода					Розрахункова схема щита ЩР(початок)		
Проект.	Гук							
Н.контроль	Дума							
						НУ "Львівська політехніка" ПК "ПОЛІТЕХНІКА" Ліцензія АВ № 192790		