

Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, запитного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АВТОМАТИЗАЦІЯ							
ЩС-1М	Щит сигналізації котельні зблоком безперервного живлення	ЩС-1М		ЗАТ "Теплотехніка" м.Херсон	шт.	1		
ЩСМ-2У	Щит диспетчера	ЩСМ-2У		ЗАТ "Теплотехніка" м.Херсон	шт.	1		
	Газоаналізатор хімічний скляний, переносний	ГХП-100 ГОСТ 6329-74			шт.	1		
1	Електромеханічний кімнатний термостат, діапазон настройки 5...30 С, 10А, 250В	ТІ-Н		"REGIN" Швейцарія Львівський філіал	шт.	2		
	Термометр технічний рідинний, діапазон вимірювання 0...100 Град.С	ТТР-М ПЗ.1.240.103 ТУ 25-2022.0006-90		АТ "Стеклоприбор", м.Червонозаводське	шт.	7		
1...26, 44	Манометр технічний, верхня границя вимірювання 0,25 МПа, клас точності 2,5	МП-100 ТУ Ч 3.48-05782912-036-96		ВАТ "Промприлад", м.Івано-Франківськ	шт.	32		

Інв. N ориг. Підпис і дата Зам. інв. N

						2703-АТМ.С			
						Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21 Н. У. "Львівська політехніка" по вул. Самчука, 14 в м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
Директор	Туханський					Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Дума						РП	1	5
Перевір.	Свобода					Специфікація обладнання	НУ "Львівська політехніка" ПКО "ПОЛІТЕХНІКА" Ліцензія АВ № 192790		
Проект.	Гук								
Н.контроль	Дума								