

Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, запитного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця вимірювання	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ</b>								
ЩР	Щиток розподільчий	НЩОВ-25/48		ТзОВ "Родіння"	к-т	1		
	на вводі:	( за аркушем № 4;5 )		м.Львів				
	- трифазний автоматичний вимикач S203-C - 1x32 A;							
	- трифазний автоматичний вимикач S203-C - 1x40 A;							
	- трифазний автоматичний вимикач S203-C - 1x16 A;							
	- лічильник активної енергії ЛТЕ-1.03 трифазний, електронний, прямого включення, 3x220/380В, 0,5...100А, "Меридіан";							
	групові:							
	- однофазні автоматичні вимикачі S201-C - 13x10A							
	- трифазні автоматичні вимикачі S203-C - 4x10A							
	- трифазні автоматичні вимикачі S203-C - 3x16A							
	- незалежний розчіплювач S2C-A2-1шт							
	ступінь захисту IP54							
1Я, 2Я	Ящик з рубильником на струм 63А,	QS-63A		"Аско"	шт.	2		
	ступінь захисту IP54							
Я5-1	Ящик з керування асинхронними нереверсивними двигунами,	Я5113-04.74 4-УХЛ4		ТзОВ "Родіння"	шт.	1		
	трьохфідерний з автоматичним вимикачем на кожен фідер,			м.Львів				
	Ip=4A, Im.p.=2,3A, напруга кола керування-220В, напруга силового							
	кола -380В, IP54							

Інв. № ориг. Підпис і дата Зом. інв. №

						<b>2703-ЕМ.ЕО.С</b>			
						Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21 Н. У. "Львівська політехніка" по вул. Самчука, 14 в м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата				
						Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі № 21	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	3
						Специфікація обладнання	НУ "Львівська політехніка" ПКО "ПОЛІТЕХНІКА" Ліцензія АВ № 192790		