Позиція	Найменування і технічна характеристика	Тип , марка, позначення документу, опитного листа	Код обладнання виробів, матеріалів	Завод-виготовлювач,	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, (кг)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ							
	Трансформатор підвищувальний 0.23/0.4 кВ , потужністю 20 кВт	ТСЗ-20/0.38 УХЛ2			шт.	1		
	Ящик силовий трифазний з запобіжниками ПН-100 (Іуст.= 60А)	ЯРП-100			шт.	1		
	Кабель з чотирма мідними жилами, перерізом 4 х 50 мм²	$ВВГ_{нг-нд}$ - 4х50			м	185		
	Труба пластмасова, негорюча $Ø_{зовн.}$63 мм				м	155		

Зам. інв. №

Підпис , дата

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
Гол.сп.арх.		Шеремета			
Розробив		Свобода			
Н. контр.		Дума			

2703-ЕП.С

Капітальний ремонт підвальної котельні в корпусі №21
Національного університету "Львівська політехніка"
по вул. Самчука, 14 в м. Львові

Зовнішні мережі

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

Специфікація обладнання
і матеріалів

НУ "Львівська політехніка"
ПКО "Політехніка"
Ліцензія АВ N192790