

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВР2, ВР3	Реле напору, діапазон уставок 0,6...6,0кПа	P2-H-600		НВО "Теплоавтомат", м.Харків	шт.	2		
		ТУ 25-7361.002-89						
	Напоромір, верхня границя вимірювання 4кПа, клас точності-1	ДН 05		ВАТ "Склоприбор"	шт.	3		
	ступінь захисту-IP53	ГОСТ2405-88		Україна				
	Відбірний пристрій для виміру тиску РУ 1,6 МПа, Т=200 Град.С,	16-200У			шт.	14		
	кутовий	ТУ 36-1258-76						
	Відбірний пристрій для виміру тиску РУ 1,6 МПа, Т=70 Град.С,	16-70У			шт.	18		
	кутовий	ТК4-3144-70						
	Відбірний пристрій для виміру тиску газу	10-50У			шт.	3		
		ТК4-3131-74						
	Сигналізатор газу метану вибухозахищений	СН 4.14			шт.	3		
	Сигналізатор окису вуглецю вибухозахищений	СО.14			шт.	1		
	Цифровий регулятор в складі:	Vitotronic 300-K		Viessman	шт.	1		
	-ТУ-комплект Vitotronic 300-K MW1 RU-1шт;							
	-настінна консоль для Vitotronic 300-K-1шт.;							
	-датчик температури зовнішнього повітря -1шт.;							
	-накладний датчик температури -4шт;							
	-з'єднувальні кабелі довжиною 5,8м.-8шт.							

Інв. N ориг.
Підпис і дата
Зам. інв. N

Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата

2703-АТМ.С

Арк.

2

Формат А3