

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба стальна тонкостінна умовним проходом 20мм	ГОСТ 10 704-76*			м	10		
	Канал кабельний перфорований	KPR 35H30/3		"NET LINE"	шт	10		
	Канал кабельний перфорований	KPR 80H30/3		"NET LINE"	шт	10		
	2. ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ							
	Вимикач автоматичний двополюсний, In=50A, Ip=6,4A;IP54	АП50Б-2МТ		ТзОВ "Родіння"	шт.	2		
	Світильник загального освітлення з лампою розжарювання, настінний, номінальна потужність ламп 1x60Вт; IP54	НББ-64В-60-079		ВО "Вапра", м.Тернопіль	шт.	3		
	Світильник загального освітлення з лампою розжарювання, підвісний, номінальна потужність ламп 1x100Вт, IP52	НСП-11-100-214		ВО "Вапра", м.Тернопіль	шт.	10		
	Світильник загального освітлення з лампою розжарювання, підвісний, номінальна потужність ламп 1x200Вт, IP52	НСП-11-200-214		ВО "Вапра", м.Тернопіль	шт.	9		
	Світильник загального освітлення з лампою розжарювання, підвісний, номінальна потужність ламп 1x200Вт, вибухозахищений.	НСП23-200-001 2ExedIICT2		ВО "Вапра", м.Тернопіль	шт.	1		
	Світильник ручний переносний з лампою розжарювання на 12В вибухозахищений.	БП-62В 2ExedIICT2			шт.	2		
	Лампа розжарювання загального призначення, номінальна напруга 220 В, номінальна потужність 100 Вт	Б 220-230-100 ГОСТ 2239-79*		ВО "Іскра", м.Львів	шт.	9		
	Лампа розжарювання загального призначення, номінальна напруга 220 В, номінальна потужність 200 Вт	Г-215-225-200 ГОСТ 2239-79*		ВО "Іскра", м.Львів	шт.	10		
	Лампа розжарювання загального призначення, номінальна напруга 220 В, номінальна потужність 60 Вт	Б 220-230-60 ГОСТ 2239-79*		ВО "Іскра", м.Львів	шт.	4		

Інв. № ориг. Підпис і дата Зом. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата

2703-ЕМ.ЕО.С

Арк.
3