

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ							
ППС	Прилад приймально-контрольний пожежний	"Тірас4П"		ВКП "Тірас"	к-т	1		
	Сертифікат № UA.1.016.0042306-09			м.Вінниця				
	Модуль дар'єрного іскрозахисту	МБІ-2		ВКП "Тірас"	шт.	1		
	Сертифікат № UA.1.016.0042306-09			м.Вінниця				
	Герметична свинцево-лужна акумуляторна батарея Un=12В, номінальною ємністю 7,2А/год				шт.	1		
	Сповіщувач пожежний димовий	СП-4Т		ВКП "Тірас"	шт.	11		З врахуванням
	Сертифікат № UA.1.016.0046973-09			м.Вінниця				10-ти%запасу
	Сповіщувач пожежний ручний	ИПРЕх		ЗАО "РИЗЛТА"	шт.	2		Те ж
	Сертифікат № РОСС РО.ГБ05.В02897			м.Санкт-Петербург				
	Сповіщувач пожежний димовий	СПД-3.2		ПП "АРТОН"	шт.	11		З врахуванням
	Сертифікат № UA.1.016.0011681-07			м.Чернівці				10-ти%запасу
	Сповіщувач пожежний ручний	СПР-1		ВАТ"СКБ Електронмаш"	шт.	2		Те ж
	Сертифікат № UA.1.016.0097351-07			м.Чернівці				
С2	Пристрій сигнальний, 12В, 85дБ, IP54	УС-1		ЗАО "ХОБКА"	шт.	1		
	Сертифікат № UA.1.0108917-01	NE E 31/6 00203016/024-2003		"Хімавтоматика"				
				м.Харків				
	Кабель екранований з мідними жилами перерізом 2x0,75кв.мм.	КМВВЕ		"Укркабельзбут"	м	180		
	Кабель вогнетривкий з ізоляцією і оболонкою із безгалогенових речовин, перерізом 3x1,5кв.мм.	FLAME-X950(N)HXH FE180/E30 0,6/1kV-3x1,5RE		"ТФ Кабель"	м	20		
	Труба стальна тонкостінна умовним проходом 20мм	ГОСТ 10 704-76*			м	10		

Інв. N ориг. Підпис і дата Зам. інв. N

Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата

2703-АТМ.С

Арк.
4

Формат А3